



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU

• tel.: 48 345 15 89

• sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl

• ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,
26-601 Radom

Radom, dnia 08.07.2025 r.

HK.N.903.562.2025

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEDLIŃSKU	
Wpłynęło dnia <u>15.07.2025</u>	Przekazano do załatwienia:
L. dz. <u>1043.2025</u>	
Podpis <u>Wojtal</u>	

Zakład Gospodarki Komunalnej
26-660 Jedlińsk ul. Ogrodowa 51 A

Ocena jakości wody nr HK.N.N.400.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu na podstawie sprawozdania z badań próbki wody numer 1.630 z 03.07.2025 r. pobranej w punkcie zgodności tj. Ośrodek Zdrowia Wsola ul. Leśna 7 gm. Jedlińsk w dniu 23.06.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

warunkową przydatność

wody do spożycia ze względu na przekroczenie zalecanej wartości parametru mętność w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu
Jolanta Wolszczak

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a